



15.07.2021

## **Sofortbericht**

### **Warn- und Alarmdienst Rhein (WAP) Intensivierte Gewässerüberwachung (INGO) NRW**

### **Heizöl/Dieselkomponenten im Rhein bei Bad Honnef**

Im Rahmen der intensivierten Gewässerüberwachung wurden am 15.07.21 06:00 Uhr im Rhein bei Bad Honnef, km 640 rechts, stark erhöhte Konzentrationen verschiedener Komponenten von Heizöl/Diesel gemessen. In der Summe ergeben sich ca. 50 µg/l. Durch die derzeitige Hochwassersituation mit steigender Tendenz, wurden die Rheinwasserpumpen abgeschaltet, so dass weitere Befunde nur aus vom Ufer entnommenen Stichproben erfolgen können..

#### **Informationswege:**

Die Wasserschutzpolizei KK Umweltschutz wurde benachrichtigt, um ggfls. weitere Ermittlungen einzuleiten.

Die Bezirksregierung Düsseldorf wird benachrichtigt und um eine Meldung über den Warn- und Alarmdienst Rhein (WAP) als Information gebeten.

Die Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlagen am Rhein werden über den Warn- und Alarmdienst Rhein (WAP) über vorliegende Schadstoffwellen informiert. Die Trinkwasserversorger können im Bedarfsfall eigenverantwortlich anlagenspezifisch erforderliche Maßnahmen des Trinkwasserschutzes rechtzeitig einleiten.

Sofern uns weitere Analyseergebnisse vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren.